

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o podanie wypełnienia filtrów 1 stopnia, ponieważ według opisu technicznego należy zastosować piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm o gr. warstwy 130 cm, natomiast w specyfikacji urządzeń wymieniają Państwo iż należy zastosować piasek filtracyjny 0,8-1,4 mm o gr. warstwy 100 cm oraz hydroantracyt 1,4-2,5 mm o gr. warstwy 30 cm

Odp.: W/g specyfikacji Urządzeń Technologicznych PW RTA-226/T-02.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót należy wymienić pompy głębinowe w 8 studniach. W specyfikacji urządzeń i opisie technologicznym widnieje zapis, że należy wymienić pompy głębinowe. Natomiast opis przedmiotu zamówienie opisany w SIWZ oraz przedmiar robót nie obejmuje tego zakresu.

Odp.: Zakres robót nie obejmuje wymiany agregatów pompowych w studniach głębinowych.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót należy uwzględnić wieżę strippingową wraz z układem oraz 6 filtrami węglowymi. Wówczas zamiast 6 filtrów węglowych należy w ofercie cenowej uwzględnić 12 szt. filtrów.

Odp.: Zakres robót nie obejmuje napowietrzania końcowego.

Pytanie 4

Prosimy o jednoznaczne określenie ilości armatury, którą należy zamontować na Stacji Uzdatniania Wody. Według zestawienia armatury jest 82 przepustnic a przedmiar obejmuje jedynie 61. Również istnieje nieścisłość w zaworach zwrotnych - w zestawieniu jest od 14-16 szt. a w przedmiarze znacznie mniej.

Odp.: Wykonawca powinien zweryfikować ilości według zakresu opisanego w SIWZ oraz w przedmiarach.

Pytanie 5

W związku ze złożonością rzeczową przedmiotu oraz nieścisłościami zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w celu przygotowania rzetelne i korzystnej dla zamawiającego wyceny zapewniającej wysoki standard złożonych ofert przetargowych.

Odp.: Termin składania ofert został przesunięty do dnia 29.10.2013 r. - stosowny komunikat na stronie.

Antoni Kapusta
PGKiM Sp. z o.o.
Prezes Zarządu