

Nowa Dęba, 22.10.2013

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Czy zamawiający potwierdza, że ponieważ zakres rzeczowy robót technologicznych nie obejmuje pełnego programu technologicznego procesu uzdatniania wody przedstawionego w projekcie technicznym (min. zakres nie zawiera wież desorpcyjnych strippingowych) to rozruch technologiczny i wymagane wartości wskaźników dotyczące jakości wody będą adekwatne do zrealizowanego zakresu robót technologicznych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź:

Zakres rzeczowy robót technologicznych nie obejmuje napowietrzania końcowego. Zatem wymagane parametry wody będą adekwatne do realizowanego zakresu robót tzn. będą obejmować wszystkie wskaźniki wynikające ze stosownych rozporządzeń w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wyłączeniem zawartości tri i tetrachloroetenu w wodzie uzdatnionej.

Antoni Kapusta

Prezes Zarządu