

Nowa Dęba, 22.10.2013

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniami:

1. W przedmiarze oraz w dokumentacji projektowej zamawiający wskazuje jako podstawę funkcjonowania systemu specjalistyczne oprogramowanie typu SCADA (pojęcie ogólne), natomiast w specyfikacji wymienia „Oprogramowanie SCADA Ant Studio Web” (konkretny producent). Czy zamawiający potwierdza, że w przypadku dostawy oprogramowania ma tutaj zastosowanie pkt 3.7 SIWZ i dopuszcza się zastosowanie alternatywnego oprogramowania o zadanej funkcjonalności?

Odpowiedź: Tak

2. W przedmiarze oraz w dokumentacji projektowej zamawiający wskazuje w przypadku terminali GSM/GPRS na zastosowanie zasilanie bateryjne 4,5 VDC (3 ogniwa alkaliczne) wymienne. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tym zakresie innych nowoczesnych rozwiązań: ogniwo modułów fotowoltaicznych?

Odpowiedź: Nie

Antoni Kapusta
Prezes Zarządu