

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.

1. Wody popłuczne – prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ujęcie i odprowadzenie wód popłucznych z filtrów.
2. W przedmiarze robót oraz w zestawieniach rurociągów i armatury (RTA-226/T-03 i RTA-226/T-04) brak jest robót dotyczących połączenia kaskad napowietrzających (KN1-3) z filtrami powietrza (FW 1.1-3.2). Prosimy o uzupełnienie kosztorysu.
3. W przedmiarze robót oraz w zestawieniu armatury brak jest elementów wyszczególnionych w projekcie pod nazwami A16-A27, A40-A51, A70-A81, A94-A105. Łącznie 48 sztuk. Prosimy o określenie tej armatury poprzez zamieszczenie opisu technicznego oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 1, 2, 3:

Przedmiary dołączone do Specyfikacji należy traktować jako pomocnicze, określające standard, rodzaj użytych materiałów, technologię wykonania robót. W ofercie należy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z przedmiaru robót, oraz wszystko to, co z technologicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania.

4. W zestawieniu urządzeń technologicznych (RTA-226/T-02) poz. 18 ZD1 – Zestaw dozujący podchlorynu sodu jest ilość 2 kpl., natomiast w przedmiarze robót „Technologia – pozostałe elementy” w poz. 1.1.6 jest ilość kpl. 1. Jaką ilość zestawów ZD1 należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

2 kpl., z tym, że 1 pompa-rezerwa w magazynie.