

Nowa Dęba, 15.10.2013

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniem:

SIWZ zawiera następujący zapis dotyczący urządzeń równoważnych: „Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. użyte w opisie przedmiotu zamówienia określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego i należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia o parametrach równoważnych opisanym przez Zamawiającego w dokumentach składających się na SIWZ”.

Prosimy o określenie, w którym miejscu oferty należy wskazać urządzenia równoważne oraz jakie dokumenty należy załączyć do oferty aby wykazać, że proponowane przez Oferenta urządzenia są równoważne w stosunku do zaprojektowanych? Według nas ma to zasadnicze znaczenie dla uzyskania efektów uzdatniania ze względu na stosunkową unikalną technologię potwierdzoną badaniami technologicznymi, która jest oparta o specyficzne urządzenia.

Odpowiedź: W ofercie nie jest to wymagane.