

Nowa Dęba, 22.10.2013

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Prosimy o potwierdzenia czy montaż trzech wież strippingowych wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania ZP/10/2013. Wieże strippingowe zostały zaprojektowane do końcowego usuwania rozpuszczalników, stanowią więc istotną część technologii uzdatniania wody z Ujęcia w Nowej Dębie. Jeżeli przetarg nie obejmuje dostawy tych wież, prosimy o odpowiedź, czy wykonawca będzie zobligowany do usunięcia rozpuszczalników bez zastosowania wież strippingowych.

Ze względu na duży zakres przetargu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o kolejny tydzień.

Odp.:

Zakres rzeczowy robót technologicznych nie obejmuje napowietrzania końcowego – montażu wież strippingowych. Zatem wymagane parametry wody będą adekwatne do realizowanego zakresu robót tzn. będą obejmować wszystkie wskaźniki wynikające ze stosownych rozporządzeń w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wyłączeniem zawartości tri i tetrachloroetenu w wodzie uzdatnionej.

Termin składania ofert został przesunięty do dnia 29.10.2013 r. - stosowny komunikat na stronie.

Antoni Kapusta

Prezes Zarządu