

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Dotyczy części nr 1 – Modernizacja SUW etap I – projekt wykonawczy branży elektrycznej. Proszę o jasne określenie jakie prace wchodzi w skład postępowania przetargowego czy są to opisy techniczne wykonane kolorem czerwonym czy kolorem czarnym.

**Odp.:**

Kolor czerwony –etap I

**Pytanie 2**

Dotyczy części nr 1 – Modernizacja SUW etap I – projekt wykonawczy branży elektrycznej rys. E-11. Zgodnie z którym należy doposażyć rozdzielnicę P – 6 oraz wykonać odcinka kablowe (zakres prac etapu I). Proszę o określenie czy etap II Modernizacji SUW został już wykonany.

**Odp.:**

Rozdzielnia P-6 pozostaje bez zmian na etapie I przez doposażenie wchodzi zabezpieczenia bezpiecznikowe, włączniki z rozdzielni RS3, RS4, RW będą wpięte w pola wskazane przez użytkownika. Etap II nie został wykonany.

**Pytanie 3**

Dotyczy części nr 1 – Modernizacja SUW etap I – projekt wykonawczy branży elektrycznej. Proszę o określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi dostawa i montaż rozdzielnic RS-2.

**Odp.:**

W skład postępowania przetargowego nie wchodzi dostawa i montaż rozdzielnic RS2

**Pytanie 4**

Dotyczy części nr 1 – Modernizacja SUW etap I – projekt wykonawczy branży elektrycznej. Proszę o określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi dostawa i montaż rozdzielnic RS-1b.

**Odp.:**

W skład postępowania przetargowego nie wchodzi dostawa i montaż rozdzielni RS1b  
W przedmiarach robót elektrycznych zostało omyłkowo podana nazwa „Linie kablowe do rozdzielni R1b, RS4, RW, RS2, demontaż oświetlenia ma być „Linie kablowe do rozdzielni RS3, RS4, RW, demontaż oświetlenia”  
-poz.5 kabel YKYżo5x35 rozdzielnia RS3 ilość 75m  
-poz.6 kabel YKYżo5x35 rozdzielnia RS3 ilość 45m  
-poz.7 kabel YKYżo5x25 rozdzielnia RW ilość 50m  
-poz.8 kabel YKYżo5x25 rozdzielnia RW ilość 40m  
-poz.9 kabel YKYżo5x10 rozdzielnia RS4 ilość 45m  
-poz.10kabel YKYżo5x10 rozdzielnia RS4 ilość 45m

**Pytanie 5**

Dotyczy części nr 1 – Modernizacja SUW etap I – projekt wykonawczy branży AKPiA. Proszę o jasne określenie jakie prace wchodzi w skład postępowania przetargowego czy są to opisy techniczne wykonane kolorem czerwonym czy kolorem czarnym.

**Odp.:**

Kolor czerwony –etap I

**Pytanie 6**

Dotyczy części nr 1 – Modernizacja SUW etap I – projekt wykonawczy branży AKPiA. Przedmiar ten zawiera pozycje nr 34 mówiącej o układaniu ręcznym kabli wielożyłowych. Proszę o jasne określenie jakie przewody należy uwzględnić w tej pozycji. Pozycja przedmiarowa mówi jedynie o charakterze prac a nie o materiałach jakie należy uwzględnić w tej pozycji. Wobec wymogu dostarczania kosztorysów ofertowych przed podpisaniem umowy zachodzi potrzeba precyzyjnej wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych.

**Odp.:**

W tej pozycji należy wycenić ułożenie przewodów pomiędzy studniami a szafą AKP

**Pytanie 7**

Dotyczy części nr 1 – Modernizacja SUW etap I – projekt wykonawczy branży AKPiA. Przedmiar ten zawiera dział pn. Układanie kabli i przewodów na obiektach. Proszę o jasne określenie jakie przewody należy uwzględnić w pozycjach przedmiarowych związanych z tym działem. Pozycja przedmiarowa mówi jedynie o charakterze prac a nie o materiałach jakie należy uwzględnić w tej pozycji. Wobec wymogu dostarczenia kosztorysów ofertowych przed podpisaniem umowy zachodzi potrzeba precyzyjnej wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych.

**Odp.:**

Należy wycenić całość oprzewodowania z wyłączeniem kabli ujętych w pozycji nr 34

**Pytanie nr 8**

Proszę o jednoznaczne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi wymiana pomp głębinowych oraz wyposażenie studni w urządzenia pomiarowe. Jeśli te prace wchodzi w skład postępowania przetargowego proszę o podanie parametrów technicznych do doboru pomp.

**Odp.:** W zakresie Modernizacji SUW – Etap I, zgodnie z załączonymi przedmiarami w zakres postępowania przetargowego wchodzi urządzenia pomiarowe natomiast nie wchodzi wymiana pomp głębinowych.

**Pytanie 9**

Proszę o jednoznaczne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi układ technologiczny – napowietrzanie końcowe/usuwanie rozpuszczalników (trzy wieże dosorpcyjne z osprzętem).

**Odp.:** Napowietrzanie końcowe nie jest przedmiotem postępowania przetargowego zgodnie z załączonymi przedmiarami.

**Pytanie 10**

Proszę o podanie przykładowego dostawcy dwustopniowej instalacji filtracji powietrza dla układu napowietrzania wstępnego gdyż z uzyskanych informacji od wymienionej w dokumentacji projektowej firmy Hoelscher-Dewatering wynika, że ta firma takich urządzeń nie produkuje i nie dostarcza.

**Odp.:** Parametry filtrów dobiera oraz je wykonuje firma określona w Specyfikacji Urządzeń Technologicznych PW RTA-226/T-02 tj.:

Hoelscher Dewatering  
Hölscher Wasserbau GmbH  
Enviro-engineering  
Kallenbergstrabe 24  
45141 Essen, Germany

**Pytanie 11**

Proszę o określenie prawidłowych parametrów pompy do płukania filtrów gdyż w dokumentacji projektowej widnieją parametry  $Q=260 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H=11,5 \text{ m}$ , natomiast w specyfikacji urządzeń widnieją parametry  $Q=232\text{m}^3/\text{h}$ ,  $H=12,5\text{m}$ .

**Odp.:** Parametry pompy do płukania filtrów zgodne ze Specyfikacji Urządzeń Technologicznych PW RTA-226/T-02

**Pytanie 12**

Proszę o jednoznaczne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi prace związane z układaniem rurociągów technologicznych zewnętrznych, np. wody surowej ze studni głębinowych, wody do zbiorników wody uzdatnionej, wód popłucznych.

**Odp.:** W skład postępowania przetargowego wchodzi prace związane z układaniem rurociągów technologicznych zewnętrznych wód popłucznych. Nie wchodzi prace związane z wykonaniem rurociągów technologicznych wody surowej ze studni.

Natomiast z uwagi na fakt, iż w zakres etapu I nie wchodzi budowa nowych zbiorników wody uzdatnionej, rurociągi technologiczne zewnętrzne wody uzdatnionej do zbiorników będą wykonane w zakresie niezbędnym do nawiązania się z istniejącymi rurociągami.

**Pytanie 13**

Proszę o jednoznaczne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi prace związane z wykonaniem źródła ciepła tj. pompy ciepła z osprzętem (obiegi wody, glikolu, grzewczy) oraz przygotowania ciepłej wody.

**Odp.:** Pompa ciepła z osprzętem nie jest przedmiotem postępowania przetargowego zgodnie z załączonymi przedmiotami.

**Pytanie 14**

Proszę o jednoznaczne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi prace związane z wykonaniem instalacji wentylacji w zakresie uwzględnionym w projekcie wykonawczym -Instalacje wentylacji.

**Odp.:** Postępowanie przetargowe związane z wykonaniem instalacji wentylacji obejmuje wykonanie wentylacji w zakresie robót objętych przedmiotowym przetargiem wg załączonego przedmiaru.

**Pytanie 15**

Dotyczy części nr 1 - Modernizacja SUW etap 1. W związku z zaistniałymi niejasnościami uniemożliwiającymi rzetelną wycenę proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

**Odp.:** Uwzględniono przesunięcie terminu składania ofert tj. do dnia 29.10.2013 r. - stosowny komunikat na stronie.

**Pytanie**

Dotyczy części nr 1 – Modernizacja SUW etap I – branża budowlana. W projekcie zagospodarowania terenu w pkt. 3.1.1 opisano następujący zakres prac: „[...] Wybudowane zostaną nowe, żelbetowe, naziemne zbiorniki retencyjne o pojemności 2 x 750 m<sup>3</sup> wraz z komorą zasuw.” Proszę o określenie czy przytoczone powyżej prace wchodzi w zakres postępowania przetargowego – jeżeli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opracowania związane z naziemnymi zbiornikami żelbetowymi.

**Odp.:** W zakres postępowania przetargowego nie wchodzi budowa nowych żelbetowych, retencyjnych zbiorników naziemnych wraz z komorą zasuw.

Antoni Kapusta  
Prezes Zarządu