

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 i 2

1. Proszę o podanie parametrów poszczególnych urządzeń:
 - istniejących pomp do wymiany,
 - filtrów węglowych do czyszczenia powietrza z kaskad napowietrzających
2. Co wchodzi w zakres renowacji pomp głębinowych

Odp.: Wymiana pomp głębinowych nie wchodzi w zakres objęty niniejszym przetargiem. Parametry filtrów węglowych do oczyszczania powietrza na etapie napowietrzania wstępnego dobiera oraz je wykonuje firma określona w Specyfikacji Urządzeń Technologicznych PW RTA-226/T-02 tj.:

Hoelscher Dewatering
Hölscher Wasserbau GmbH
Enviro-engineering
Kallenbergstrabe 24
45141 Essen, Germany

Pytanie 3 i 4

3. Proszę o załączenie rysunku szczegółowego wież strippingowych wraz z wentylatorem, zbiornikiem, pompą i filtrami węglowymi do czyszczenia powietrza z wież strippingowych oraz właściwego producenta/dostawcę tych urządzeń
4. W przypadku wybudowania Stacji Uzdatniania Wody zgodnie z dokumentacją techniczną i nie uzyskaniem parametrów wody zgodnie normą wody do picia, kto ponosi odpowiedzialność za jej jakość

Odp.: Zakres rzeczowy robót technologicznych nie obejmuje napowietrzania końcowego – montażu wież strippingowych. Zatem wymagane parametry wody będą adekwatne do realizowanego zakresu robót tzn. będą obejmować wszystkie wskaźniki wynikające ze stosownych rozporządzeń w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wyłączeniem zawartości tri i tetrachloroetenu w wodzie uzdatnionej.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiałów ze stali nierdzewnej na materiały z PVC klejonego

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiałów ze stali nierdzewnej na materiały PVC klejone.

Antoni Kapusta
PGKiM Sp. z o.o.
Prezes zarządu