



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Nowa Dęba, 4 lipca 2018 r.

ZP-Zad. 5/POIS/2018
~~Przebiegiem~~
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.
39-460 Nowa Dęba, ul. Leśna 1
tel. (015) 846-26-41, fax (015) 846-25-46
NIP 867-000-31-34

Dotyczy zadania pn.: Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie

Pytania i odpowiedzi cz. I

Pytanie: Mały zbiornik 50m³ do wody znacznie częściej wykonuje się z blachy. Czy zamawiający zgodzi się na tę zmianę materiałową?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza zbiornika stalowego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie zapisami SIWZ, oraz dokumentacją projektowo-techniczną.*

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Meczalny

mgr inż. Antoni Kapusta

Przygotował:
Marek Ostapko