



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Przedsiębiorstwo**  
**Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
**Spółka z o.o.**  
39-460 Nowa Dęba, ul. Leśna 1  
tel. (015) 848-28-41, fax (015) 848-28-46  
NIP 867-000-31-34

Nowa Dęba, 14 maja 2018 r.

**Pytania i odpowiedzi cz. 1**  
**Dotyczy: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektu POIiŚ**

**Pytanie nr 1**

Z jakiego materiału mają być wykonane tablice ? (blacha ocynk, PCV)

Odpowiedź:

*Tablice powinny być wykonane z tworzywa sztucznego typu „DIBOND”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.*

**Pytanie nr 2**

Na jakiej wysokości od gruntu ma być posadowiona tablica 3x2m?

Odpowiedź:

*Tablica 300x200 cm powinna być posadowiona (dolna krawędź tablicy) na wysokości 60 cm od gruntu. Tablica 120x80 cm przewidziana jest do montażu na wysokości 1,8 m od gruntu.*

**Pytanie nr 3**

Jakie mają być wymiary kształtowników użytych do wykonania konstr. tablic? (rama i nogi)

Odpowiedź:

*Przekrój profilu dobrać do wielkości tablicy tak aby zachować sztywność konstrukcji. Oferta powinna zawierać propozycję profilu i konstrukcji. W przypadku dużej tablicy należy przygotować konstrukcję w postaci ramy, oraz wzmocnienia za pomocą kratownicy. Dopuszcza się łączenie ramy (kratownicy) tablicy z nogami przez skręcenie. Wymaga się aby tablica 120x80 cm wyposażona była w dwie nogi.*

Opracował:

Marek Ostapko.

**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Naczelny  
  
mgr inż. Antoni Kapusta